



DTZO.223.9.2025

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zapytania dotyczące wymiany złożeń filtracyjnych w filtrach wielowarstwowych na krytej pływalni „Sójka”, Agencja Sportu i Promocji w Prudniku informuje, iż:

- 1) Doświadczenie w realizacji prac w zakresie wymiany i utylizacji złożeń filtracyjnych w stacjach uzdatniania wody pitnej oraz filtrach przemysłowych będzie uznane jako spełniające wymagania określone w zapytaniu.
- 2) Kluczowym kryterium oceny doświadczenia wykonawcy będzie liczba lat działalności firmy. Ponadto, dodatkowo wykazane doświadczenie poprzez przedstawienie referencji również będzie brane pod uwagę.
- 3) Dostęp do włączów filtrów jest zróżnicowany, przy czym demontaż rurociągów jest niemożliwy ze względu na ich łączenie (rurociągi w obrębie filtrów są klejone).
- 4) Na teren podbasenia nie ma możliwości wjazdu windą ani podjazdem. Jediną dostępną drogą jest klatka schodowa składająca się z 22 stopni dzielonych w połowie półpiętrami.

Dyrektor
Agencji Sportu i Promocji
w Prudniku
mgr inż. Małgorzata Halek