



DTZO.223.9.2025

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zapytania dotyczące wymiany złoż filtracyjnych w filtrach wielowarstwowych na krytej pływalni „Sójka” z dnia 09.04.2025r., Agencja Sportu i Promocji w Prudniku informuje, iż dopuszcza się zastosowanie w złożach basenowych żwiru o granulacji 2 - 3 mm oraz pisku filtracyjnego o granulacji 0,4 - 0,8 mm.

Dyrektor
Agencji Sportu i Promocji
w Prudniku
[Signature]
mgr inż. *Margorzata Halek*

Zastępca Dyrektora
ds. sportu
[Signature]
Krzysztof Pieczara

Instruktor
rekreacji ruchowej
trener środowiskowy
[Signature]
Maja Grzesło